

## **DIVISION 323**

# **DETECTION DE L'INCENDIE**

Edition du **05 MAI 2000**, parue au J.O. le **26 MAI 2000**

A jour des arrêtés suivants :

| Date de signature | Date de parution J.O. |
|-------------------|-----------------------|
|                   |                       |

TABLE DES MATIERES

**Chapitre 323-1 – Détecteurs et centrales de détection de l'incendie**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Article 323-1.01 | Centrales de détection               |
| Article 323-1.02 | Détecteurs                           |
| Article 323-1.03 | Auxiliaires de systèmes de détection |

**CHAPITRE 323-1****DETECTEURS ET CENTRALES DE DETECTION DE L'INCENDIE****Article 323-1.01***Centrales de détection*

1. Une centrale de détection peut être approuvée si elle est conforme aux exigences pertinentes de l'article 221-4.13 S et de la norme NF S 61-950 ou au projet de norme EN 54-2.
2. L'approbation doit préciser les détecteurs et autres matériels associés avec lesquels la centrale doit être exclusivement utilisée.

**Article 323-1.02***Détecteurs*

Un détecteur peut être approuvé s'il est conforme aux dispositions de la norme NF S 61-950 qui lui sont applicables, ou à celles de la norme EN 54, partie 7 pour les détecteurs de fumées, partie 5 pour les détecteurs de chaleur.

**Article 323-1.03***Auxiliaires de systèmes de détection*

Les auxiliaires de systèmes de détection sont les éléments de l'installation fixe de détection et d'alarme autre que ceux visés aux articles 323-1.01 et 323-1.02.

Les dispositions pertinentes de la norme NF S 61-950 ou de la norme EN 54 leur sont applicables.